



ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2, písm. i), zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto: podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

stavbu „Bytový dom LE FAN - VNK a TS“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3 a 13635/4 katastrálne územie Nové Mesto, stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 (ďalej len „stavebník“).

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa 08.02.2018 právoplatným dňa 01.04.2018.

Predmetom stavebného povolenie je nová voľne stojaca betónová distribučná trafostanica kioskového typu s VN prípojkou a prekládkou existujúcich VN káblov do chráničkovej trasy pre bytové domy LE FAN v Bratislave na Vajnorskej ulici. Navrhovaná TS bude napojená na distribučný kábllový VN rozvod kábllovou VN prípojkou. VN kábllová prípojka bude napojená, zaslučkováaná na existujúce VN vedenie č. 415 v úseku medzi Rz TpTu a TS1138-000 zaslučkovaním vedenia do navrhovanej TS. Nová VN prípojka – slučka bude o celkovej dĺžke 5m. Napojenie sa prevedie tak, že jedna strana VN kábla VN415 sa po uložení do novej chráničkovej trasy zatiahne do novej TS. Druhá strana sa po uložení do novej chráničkovej trasy (v prípade nedočiachnutia do TS) naspojkuje na nový kábel 3 x NA2XS2Y 1x240 o dĺžke 10m, ktorý sa zatiahne do novej TS. V trafostanici sa káble ukončia vo VN rozvádzači pomocou VN koncoviek. Káble budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku krytom betónovou doskou.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia č. 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa 08.02.2018 právoplatným dňa 01.04.2018.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom v októbri 2018, Ing. Jurajom Szabom 5752*A2, ktorá je overená v stavebnom úrade a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
4. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej dokumentácie.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby – stavbyvedúceho. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť ich stavebnému úradu.
11. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby.
12. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.
13. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočňovaním stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia stavebného povolenia (v súlade s § 67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.
14. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter a vyčkat' na ďalšie dispozičné uvedené orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
15. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa § 70 stavebného zákona.

16. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
17. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.
18. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
19. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy,
 - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
20. Stavebník je povinný:
 - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priliehlych k stavbe a verejných priestranstiev,
 - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
 - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
 - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
 - mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej alebo účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zemin a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,
 - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavených mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
 - Mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. Zákona o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava – Nové Mesto o dodržaní poriadku a čistoty,

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schodnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne,
- dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN a predpisy.
- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z hľadiska orgánu ochrany prírody a krajiny pre územné a stavebné povolenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/047830/GEE/I.s zo dňa 12.07.2019:

1. Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, vypracovanej v októbri 2018 Ing. Jurajom Szabom, ELUNITA s. r. o., Romanova 27, Bratislava.
2. Pri uskutočňovaní stavby a následnom užívaní zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 09.07.2019:

Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 300kW, čo predstavuje maximálny súčasný výkon 150kW bude pripojený z distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná po vybudovaní nových energetických zariadení (prípojka VN, trafostanica), ktoré vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná na základe zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojenie – developerská) č. 170000014.

Prípojka NN z novovybudovanej distribučnej transformačnej stanice do rozvádzača RE-A, RE-B vybuduje žiadateľ na vlastné náklady.

1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho novel. Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo formáte PDF alebo DGN je možné vykonať prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.
2. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná.
3. Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení Západoslovenská distribučná – požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
4. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať spoločnosť Západoslovenská distribučná ako vlastnú investíciu.
5. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

6. Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v skupinových elektromerových rozvádzačoch RE na miestach prístupných pracovníkom Západoslovenská distribučná z verejného priestranstva. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie sústavy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie“ dostupnom na internetovej stránke www.zsdis.sk – zodpovedný investor!

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 1052/1/2019:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Projektová dokumentácia nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre výstavbu, rozpor s §9 ods. 1 písm. b8) vyhl. Č. 453/2000 Z.z. /ST/

Pripomienky a upozornenia:

- 2.7. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy, napr. zákon č. 174/1968 Zb. aj č. 256/1994 Zb. (SO 03), vyhláška č. 374/1990 Zb. (SO 01, SO 02, SO 03). /ST/
2.16SO-02 – Transformačná stanica 22 kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana exist. VN káblov – neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., NV SR č. 510/2001 Z. z., zákon č.330/1996 Z.z., STN EN 60446 (výkres E3). /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – SO 02 TS 22 kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana existujúcich VN káblov (EZ zaradené do skupiny A/c) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – SO 02 TS 22 kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana existujúcich VN káblov (EZ zaradené do skupiny A/c) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykoná inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo montované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom – 1354 vykoná posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z., NV SR č. 235/2015 Z.z.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta v zmysle vyššie uvedeného paragrafu.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebné povolenie stráca platnosť podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa so stavbou nezačne do 2 rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.07.2019 podal stavebník v zastúpení splnomocnenca FAMI s.r.o., so sídlom Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava, IČO: 36 319 970 (ďalej len „splnomocnenec“) a substitučného splnomocnenca Ing. Tamara Melikantová, Kapicova 7, 851 01 Bratislava (ďalej len „substitučný splnomocnenec“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom LE FAN - VNK a TS“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3 a 13635/4 katastrálne územie Nové Mesto. Posledné doplnenie podania bolo dňa 21.08.2019.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa 08.02.2018 právoplatným dňa 01.04.2018.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že žiadosť poskytuje dostatočné podklady na vydanie stavebného povolenia.

Stavebný úrad následne listom č. 9152/2019/ÚKSP/HAVK-ozn. zo dňa 04.11.2019 oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastník konania a dotknuté orgány sa upozornili podľa ust. § 61 ods. 2) stavebného zákona, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 09.12.2019.

Dňa 02.12.2019 sa do predmetného stavebného konania prihlásilo Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 (ďalej len „ZDS“) zaslaním „Vyjadrenia účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona“ čím de facto proklamovalo svoje postavenie účastníka konania. Nakoľko stavebnému úradu nebolo zrejmé na základe akého ustanovenia príslušného právneho predpisu ZDS odvodilo svoje účastníctvo v predmetnom stavebnom konaní a nakoľko mal z doterajších podkladov za to, že ZDS nenapĺňa podmienky procesného účastníctva v predmetnom konaní stavebný úrad v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil dňa 09.03.2020 pod č. 346/2020/9152/2019/UKSP/HAVK/BOLD-ozn. začatie konania o vylúčení ZDS z konania a určil lehotu 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej účastník konania mohol uplatniť svoje námietky a pripomienky o konkrétnych dôvodoch, ktoré svedčia o tom, že je účastníkom predmetného konania. Oznámenie bolo doručené dňa 13.03.2020. ZDS sa k predmetnému

oznámeniu o začatí konania o jeho vylúčení z predmetného stavebného konania nevyjadril. Stavebný úrad následne vydal rozhodnutie pod č. 346/2020/9152/2019/UKSP/HAVK/BOLD-10 zo dňa 26.03.2020 o nepriznaní postavenia účastníka stavebného konania, ktoré dňa 29.04.2020 nadobudlo právoplatnosť.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, ich podmienky boli zahrnuté do rozhodnutia, ako aj Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy stanoviskom č. HZUBA3-2019/000452-002 zo dňa 28.02.2019, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania záväzným stanoviskom č. OU-BA-OKR1-2018/116267 zo dňa 17.12.2018, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyjadrením č. OU-BA-OSZP3-2019/17881-1/DAD zo dňa 01.02.2019.

Stavebník preukázal právo k pozemku p.č. 13635/4 výpisom z listu vlastníctva č. 4542 iné právo k pozemkom p.č. 13635/3 zmluvou č. č. 170000014 uzatvorenou medzi stavebníkom a spoločnosťou FAMI s.r.o. uzatvorenej dňa 17.06.2019.

Do spisu nazeral dňa 13.11.2019 účastník konania, vlastník bytu a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 118 Vladimír Osuský, bytom Vajnorská 118, 831 04 Bratislava .

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 € bol uhradený prevodom na účet.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
2. FAMI s.r.o., Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava,

3. ELUNITA, s.r.o., Romanova 27, 851 02 Bratislava – Ing. Juraj Szabo,
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
5. REMAC s.r.o., Trnavská cesta 27/A,
6. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava,
7. Vlastníci pozemkov parc. č. 13636/11-17 evidovaní na LV č. 6262,
8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 110, na pozemku parc. č. 13636/2 evidovaní na LV č. 3986,
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Turbínová č. 5, na pozemkoch parc. č. 13636/3, 13636/18 evidovaní na LV č. 4967,
10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 118, na pozemku parc. č. 13634/5 evidovaní na LV č. 3976,
11. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 116, na pozemku parc. č. 13634/4 evidovaní na LV č. 3974,
12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 114, na pozemku parc. č. 13634/3 evidovaní na LV č. 3973,

Doručuje sa jednotlivo:

Dotknutým orgánom

13. Okresný úrad Bratislava, odbor SoŽP, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
14. Okresný úrad Bratislava, odd. civilnej ochrany, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
15. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, odpadové hospodárstvo,
16. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
2. FAMI, s.r.o., Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie - vyvesením na verejne prístupnom mieste vo vchodoch bytových domov Vajnorská č. 110, 114, 116, 118 a Turbínová č. 5 po dobu 15 dní, o vyznačenie dátumov vyvesenia a zvesenia a o spätné vrátenie